

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kraśniku
ul. Kościuszki 36
23-200 Kraśnik
tel: (81) 884 36 73

dnia 02.09.2025

L. dz.

Podpis.....

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ONS-HK.9012.1.261.2025

Kraśnik, dnia 01.09.2025 r.

(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Agnieszkę Matysiak młodszego asystenta sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Kraśniku, nr upoważnienia 16/2025 oraz nr upoważnienia ONS-HK.9012.2.241.2025 oraz Dominikę Furmańczuk starszego asystenta sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Kraśniku, nr upoważnienia 17/2025 oraz nr upoważnienia ONS-HK.9012.2.241.2025

*(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)***Pracownika(-ów) upoważnionego(-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kraśniku**

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU**1. Podmiot kontrolowany**

Gmina Wilkołaz, Wilkołaz Pierwszy 9, 23-212 Wilkołaz, tel. (81) 821 20 01, 821 27 95, gmina@wilkołaz.pl

*(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)***2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu**

Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia w wodę – **Marianówka, 23-212 Wilkołaz**

*(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)***3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań**

Urząd Gminy Wilkołaz reprezentowany przez Wójta Gminy, tel (81) 821 20 01

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

Wilkołaz Pierwszy 9, 23-212 Wilkołaz

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna)

4. NIP 715-179-93-58 REGON 000550137 PKD 84.11.Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

P. Paweł Głęb – Wójt Gminy Wilkołaz

*(imię i nazwisko/stanowisko)***6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu***

nie dotyczy

*(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)***7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę***

P. Jacek Chmielik – konserwator, tel.721-258-472

*(imię i nazwisko/stanowisko/inne)***II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI**

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 27.08.2025 r. godz. 8⁴⁵

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia

Kontrolowany obiekt nie spełnia definicji przedsiębiorcy zgodnie z art. 4 ust. 1-2 w związku z art. 3, oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024r, poz. 236 ze zm.)

4. Data i godzina zakończenia kontroli 27.08.2025 r. godz. 9³⁰

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*

nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli

ocena stanu sanitarno-technicznego urządzeń wodociągowych i pomieszczeń związanych z obsługą wodociągu, ocena prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości wody na wodociągu Zalesie.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

nie dotyczy

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych – nr i nazwa protokołu/ów***

nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

nie dotyczy

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

- 1) pozwolenie wodno-prawne z dnia 28.08.2018r., znak: 115/D/ZUZ/2018 LU.ZUZ.3.421.199.2018.AH
- 2) "Procedura Postępowania na wypadek skażenia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Wilkołaz"
- 3) Karta wodociągu – aktualizacja za rok 2024
- 4) Ocena jakości wody z dn. 20.08.2025 r. nr ONS-HK.903.1.17.2025

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

upoważnienie do kontroli z dnia 27.08.2025 r. nr ONS-HK.9012.2.241.2025 wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kraśniku

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli –nr nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Gmina Wilkołaz jest jednostką Samorządu Terytorialnego. Obecnie prowadzone postępowanie administracyjno-egzekucyjne w stosunku do kontrolowanego obiektu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku w dn.03.07.2025 r. wydał decyzję o warunkowej przydatności wody nr HK.9012.7.1.20.2025. Gmina Wilkołaz posiada pozwolenie wodno-prawne w formie decyzji nr 115/D/ZUZ/2018 z dnia 28.08.2018 wydane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zamościu LU.ZUZ.3.421.199.2018.AH na usługi wodne w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr 40 obręb Obroki, gm. Wilkołaz do celów bytowo- gospodarczych mieszkańców wsi Marianówka i Obroki w gm. Wilkołaz w ilościach $Q_{dśr.}=58,12 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{hmax} = 2,12 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{max \text{ rocz.}} = 21213,80 \text{ m}^3$. Pozwolenie jest ważne do 12.09.2038 r.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Ujęcie wody w Marianówce jest oparte na studni indywidualnego ujęcia wody należącej do Szkoły Podstawowej w Marianówce, oddane do użytku w 2022 roku. Studnia ma głębokość 60 metrów i znajduje się na ogrodzonym terenie szkoły. Pomieszczenie stacji wodociągowej, zawierające sterownię i zestaw hydroforowy, jest usytuowane w budynku szkoły z bezpośrednim wejściem z zewnątrz. Teren wokół studni jest ogrodzony metalowym płotem zamykanym na klucz, zadarniony. Długość sieci głównej wynosi 8,6 km (z przyłączami 11,16 km). Wodociąg zaopatruje łącznie ok. 230 osób. Woda wykorzystywana jest do celów bytowo-gospodarczych i p. pożarowych. Dobowa produkcja wody za rok 2024 wyniosła 12,69 m³/d, roczna 4633 m³.

Opaska ochronna wokół szachtu betonowa niepopękana, szczelna. Włazy przykryte pokrywami z uszczelkami, zamykane na klódkę. Zejście na dno szachtu studziennego za pomocą metalowych schodków, wbudowanych w jego ściany. Kominiek wentylacyjny zapewniony, zabezpieczony fabrycznie przed dostępem owadów, szczelny. Koniec rury wiertniczej szczelnie zabezpieczony, otwory w głowicach zaślepione. Armatura studzienna pokryta farbą antykorozyjną, kurek do poboru wody zapewniony. Stan szachtu studziennego dostateczny.

W budynku szkoły wydzielono pomieszczenie stacji wodociągowej (sterownia z zestawem hydroforowym). Podłoga wyłożone płytkami ceramicznymi ze spadkiem uprofilowanym w kierunku kratki ściekowej. Ściany do wysokości ok. 2,5 m także wyłożone płytkami ceramicznymi. Zamontowany jest tu zestaw hydroforowy składający się z 2 pomp II stopnia połączonych równolegle na wspólnej ramie z tablicą sterowniczą oraz ustawny zbiornik przeponowy Wimset typ ZPS/200/6 o pojemności 200 L. Pompy włączane i wyłączane są automatycznie w zależności od rozbioru wody, naprzemiennie. Zamontowana jest pompa dozująca podchloryn sodu przewodem połączonym bezpośrednio z przewodem tłocznym, podającym wodę ze studni do sieci (dozownik Athena, AT.AM.2, code: ATAM2LNPFEC00). Podchloryn sodu, roztwór wodny, zawierający 12,5 % wolnego chloru w 35 kg opakowaniu. Zamontowane są również zawory antyskażeniowe. Armatura w sterowni zabezpieczona powłoką antykorozyjną a część armatury to rury ocynkowane. Zapewniona umywalka. Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna. Okazano do wglądu prowadzony rejestr chlorowania. Według oświadczenia ustnego woda okresowo poddawana jest dezynfekcji. Ostatni wpis 13.08.2025 r. Wyniki pomiarów w normie. Konserwator wodociągu przebywa na ujęciu codziennie. Dokumentacja zdrowotna aktualna.

Okazano do wglądu "Procedurę Postępowania na wypadek skażenia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Wilkołaz". Zawiera ona opis nadzoru nad jakością wody, potencjalne przyczyny pogorszenia jakości wody, sposób postępowania w przypadku skażenia wody lub pogorszenia jej jakości.

Gmina Wilkołaz jako zarządca przedmiotowego wodociągu wykonał badania prób wody w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody po działaniach naprawczych związanych z przekroczeniami mikrobiologicznymi, które skutkowały wydaniem przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kraśniku w dn. 03.07.2025 r. decyzji na warunkową przydatność wody nr HK9012.7.1.20.2025. Na podstawie wyników badań wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku wydał ocenę jakości wody nr ONS.HK.903.1.17.2025 z dnia 20.08.2025 r., stwierdzającą przydatność wody do spożycia. Badania prób wody zostały przeprowadzone w akredytowanym laboratorium GBA Polska Sp. z o.o., ul. Mochtyńska 65; 03-289 Warszawa. Kolejne badanie w ramach § 20 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra zdrowia dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi po zakończeniu działań naprawczych urzędowej planowane we wrześniu 2025.

W ramach działań edukacyjnych przypomniano o konieczności prowadzenia działań na wypadek awarii sieci wodociągowej lub pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dodatkowo poruszono zagadnienia dotyczące informowania konsumentów o jakości wody przez dostawców wody.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Zapoznano się z klauzulą informacyjną funkcjonującą w PSSE w Kraśniku w związku z RODO.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

dokonano wpisu do książki kontroli

2. Wniesiono/nie wniesiono uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego**

uwag i zastrzeżeń nie wniesiono

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono**

Bez poprawek i uzupełnień. protokół z kontroli sporządzono w siedzibie PSSE w Kraśniku.

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit nie nałożono /nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego na**

Mandatu karnego nie nałożono

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości słownie

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr z dnia
wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kraśniku
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu
nie dotyczy
(imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie-zapoznano się **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu
protokół został podpisany

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

MŁODSZY ASYSTENT

mgr Agnieszka Matysiak

STARSZY ASYSTENT

mgr Dominika Furmańczyk

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu

WÓJT
mgr Paweł Głęb

02-09-2025 N

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**
nie wykorzystano

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić