

Wilkołaz, dnia 17 maja 2021 r.

Nr postępowania: IG.271.1.2021

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, ZMIANA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wilkołaz”

W związku z pytaniami Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ) Zamawiający – Gmina Wilkołaz, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – dalej zwana ustawą Pzp, poniżej udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Prosimy o informacje czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie warstwy mrozoodpornej z mieszanki związanej cementem C3/4<6MPa gr. 15 cm metodą stabilizacji na miejscu?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie warstwy mrozoodpornej z mieszanki związanej cementem C3/4<6MPa gr. 15 cm metodą stabilizacji na miejscu.

Pytanie nr 2:

Prosimy o dokładne wskazanie, w którym miejscu znajduje się podbudowa z kamienia łamanego 0-60 mm stabiliz.mech.gr.15 cm (rys. 06 przekroje poprzeczne) oraz o potwierdzenie ilości w/w podbudowy podanej w przedmiarze robót poz. 11. Według załączonego rys. warstwa w/w podbudowy występuje na całej szerokości jezdni.

Odpowiedź:

PT zakłada poszerzenie istniejącej nawierzchni podbudowy pomocniczej do szerokości 3,6m w ilości 1145,2m (Poz.11 przedmiaru) z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 na warstwie odsączającej z piasku gr.10cm (poz. 10). Ponadto istniejąca nawierzchnia tłuczniowa o średniej grubości 5cm zostanie wzmocniona warstwą z kamienia łamanego o grubości 10cm (poz. 12 przedmiaru).

W załączeniu skorygowany przedmiar robót .

Pozycja 12 jest 4942,80 powinno być 4782,70

Pozycja 13 jest 6087,90 powinno być 5927,90

Pozycja 14 jest 6087,90 powinno być 5927,90

Pozycja 15 jest 6087,90 powinno być 5927,90.

Dodatkowo, Zamawiający – Gmina Wilkołaz, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia:

- *Zmianie ulegają postanowienia Rozdziału XVI ust. 1 SWZ:*

Treść pierwotna:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 18 czerwca 2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Treść aktualna:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 23 czerwca 2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

➤ *Zmianie ulegają postanowienia Rozdziału XVII ust. 1 i ust. 11 SWZ*

Treść pierwotna:

1. Wykonawca składa ofertę przez miniPortal z wykorzystaniem ePuap **do dnia 20 maja 2021 r. godz. 10:00.**


11. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 maja 2021 r., o godzinie 10:30 .**

Treść aktualna:

1. Wykonawca składa ofertę przez miniPortal z wykorzystaniem ePuap **do dnia 25 maja 2021 r. godz. 12:00.**

11. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 maja 2021 r., o godzinie 12:30 .**

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.



A handwritten signature in blue ink is written over a red circular stamp. The stamp contains the text "W OJT" in a larger font and "mgr Paweł Głob" in a smaller font below it.